



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2007010307254790

委托人名称、地址

南电电气有限公司

乐清市柳市镇象阳工业区(温州市宇通塑料有限公司内)

生产者(制造商)名称、地址

南电电气有限公司

乐清市柳市镇象阳工业区(温州市宇通塑料有限公司内)

生产企业名称、地址

南电电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇象阳工业区柏思德路2号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

SHMW1-3200; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V; In:2000A, 2500A, 3200A(3P、4P); 3600A, 4000A(增容型)(3P); 过电流脱扣器类型:电子式; Ue:AC400V;lcs:65kA, lcu:100kA, lcu:65kA/1s; Ue:AC690V;lcs:50kA, lcu:65kA, lcu:50kA/1s; 使用类别:B类; 极数:3P、4P

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求, 特发此证。

发证日期: 2019年06月18日 有效期至: 2024年05月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2007年11月14日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2338822



扫描全能王 创建



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2010010307449346

委托人名称、地址

南电电气有限公司

乐清市柳市镇象阳工业区(温州市宇通塑料有限公司内)

生产者(制造商)名称、地址

南电电气有限公司

乐清市柳市镇象阳工业区(温州市宇通塑料有限公司内)

生产企业名称、地址

南电电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇象阳工业区柏思德路2号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

SHMW1-6300, SHMW1-6300/4; Ue: AC400/690V; In: 4000A, 5000A, 6300A;
AC400V: Ics: 100kA, Icu: 120kA, Icw: 100kA/1s; AC690V: Ics: 75kA, Icu: 85kA, Icw: 75kA/1s; 过电流
脱扣器类型: 电子式; 使用类别: B类; 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019年06月18日 有效期至: 2020年12月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年12月15日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2338830



扫描全能王 创建