



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010307229923

委托人名称、地址

南电电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇象阳工业区（温州市宇通塑料有限公司内）

生产者（制造商）名称、地址

南电电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇象阳工业区（温州市宇通塑料有限公司内）

生产企业名称、地址

南电电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇象阳工业区柏思德路2号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流保护断路器

SHMM1LE-800M, SHMM1LZ-800M, SHMM1LE-800H, SHMM1LZ-800H; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; In: 800A(315A-800A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; Icw: 10kA/0.5s; M型: Ics: 50kA; Icu: 65kA; H型: Ics: 65kA; Icu: 100kA; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; IΔn: 50mA、100mA、200mA、300mA、400mA、500mA、600mA、800mA、1000mA 可调/AC 型; M型: IΔm: 16.25kA, H型: IΔm: 25kA; 使用类别: B类; 自动重合闸时间: 20s-60s; 极数: 3P+N (三个保护极, N级不可开闭)、4P (三个保护极, N极可开闭); 4P 适用于隔离用。

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2019年11月08日 有效期至：2024年11月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任：

陆楠



## 中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666

Q 2466046



由 扫描全能王 扫描创建